



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej

ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.1.2019.ZUR

Warszawa, 9 stycznia 2019 r.

COMPLIT Usługi Projektowe
ul. I Poprzeczna 18 K m. 6
04 - 602 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia rozwiązań w zakresie projektu budowy ulicy Sztukatorskiej, na odcinku od ul. Kordiana do ul. Zawodowej, na terenie Dzielnicy Rembertów, Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej BAIPP, po dokonaniu szczegółowej analizy w oparciu o załączoną dokumentację projektową, przekazuje następujące stanowisko:

1. Nie zgłaszamy uwag do prezentowanej w opracowaniu lokalizacji słupów oświetleniowych (załącznik nr 1).
2. Akceptujemy przedstawiony w projekcie typ słupa i wysięgnika. W zakresie planowanej do zastosowania oprawy oświetleniowej, prosimy o zastosowanie wzoru tożsamego z załącznikiem nr 2. Ten typ oprawy został pozytywnie zaopiniowany dla południowego odcinka ulicy Sztukatorskiej w piśmie tutejszego Wydziału, znak AM-KP.6872.256.2018.ZMA z dnia 8 sierpnia 2018 r. Jednocześnie przypominamy, że temperatura barwowa światła projektowanych opraw nie może przekraczać wartości 3700K.
3. Zgodnie z obowiązującymi, jednolitymi standardami kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty projektowanych urządzeń oświetleniowych powinny być pomalowane na kolor RAL 7016, zaś elementy aluminiowe należy anodować na kolor CI-65. Prosimy o przestrzeganie ww. zaleceń barwowych.
4. Ze względu na stosunkowo wąski przekrój ulicy Sztukatorskiej i niewielkie natężenie ruchu w jej obrębie, proponujemy wprowadzenie strefy zamieszkania na objętym projektem odcinku. Prosimy o rozważenie rezygnacji z budowy wydzielonych chodników na rzecz wspólnego ciągu pieszo – jezdni. Pozostałą przestrzeń pasa drogowego należy zagospodarować zielenią niską i wysoką. Takie rozwiązanie umożliwi stworzenie w ramach ciągu ulicy przyjaznej i estetycznej przestrzeni, dostosowanej do potrzeb okolicznych mieszkańców.
5. W związku z przebudową ulicy Sztukatorskiej przypominamy, że wszystkie elementy ww. zamierzenia inwestycyjnego powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi dla strefy III standardami projektowymi i wykonawczymi infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie oraz standardami dostępności, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1628/2017 z 23 października 2017 r., tj. w szczególności:

- jezdnia – wykonana z asfaltobetonu,
- zjazdy indywidualne i publiczne – wyniesione do poziomu chodnika; wykonane z kostki betonowej prostokątnej o wymiarach 20 cm x 10 cm, ciemnoszarej; dla zjazdów publicznych opcjonalnie – materiał zbieżny z materiałem drogi wewnętrznej, jeśli nie stanowi on materiału niedopuszczalnego, tj. kostki betonowej o innym kształcie niż prostokątna lub kwadratowa (np. behaton, fala) lub innym kolorze niż szary,
- chodniki – wykonane z płyt betonowych o wymiarach 50 cm x 50 cm, układane w wątku „na mijankę”, z zachowaniem ciągłości fug w kierunku prostopadłym do osi jezdni,
- krawężniki drogowe – o szerokości 20 cm,
- krawężnik drogowy obniżony – szerokość 30 cm,

Reasumując: Dopuszczamy wnioskowaną inwestycję do realizacji w załączonym kształcie z uwzględnieniem powyższych wytycznych tutejszego Wydziału i ww. wniosek opiniujemy pozytywnie.

NACZELNIK WYDZIAŁU
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W BIURZE ARCHITEKTURY
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Anna Paż

Załączniki:

- Nr 1 plan sytuacyjny
- Nr 2 wzory słupa, wysięgnika i oprawy oświetleniowej

Do wiadomości:

- 1. Urząd Dzielnicy Rembertów
- 2. ZDM
- 3. a/a WKPP