

**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**  
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/ZTSO nr *434*/2015 (ul. *Paderewskiego*)

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzić z udziałem nadzoru ZDM/ZTSO tel. 55 89 oraz firmy konserwującej oświetlenie uliczne. Na komisji wprowadzenia należy przedstawić oryginał protokołu z Narady Koordynacyjnej (ZUD).
2. Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości pracy istniejącego oświetlenia.
3. Stosować tylko kable miedziane pięcizożyłowe układane w rurach ochronnych AROT DVK „SRS Ø110 (lub równoważnych) na całej długości odcinków lub w przypadku linii napowietrznej (AsXS<sub>n</sub> mm<sup>2</sup>) odpowiednio do konfiguracji linii.
4. Kompletną dokumentację powykonawczą :
  - a) w układzie Warszawa 25 w postaci:
    - szkicu geodezyjnego lub plików rastrowych zeskanowanych (.tiff lub .jpg) ,
  - b) w układzie PUWG 2000 w postaci :
    - elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesioną numeracją urządzeń),
    - zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesioną numeracją urządzeń (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierającego geodniesienie (pliki .tfw lub .jgw),należy dostarczyć do nadzoru ZTSO przed odbiorem.
- 5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać :
  - numery obiektów (umieszczone przy obiektach),
  - siatkę krzyży w odpowiednim układzie współrzędnych (PUWG 2000),
6. Uzgodnienie ważne do dnia *7.10.* 2017 r.

INSPEKTOR NADZORU  
*Sylwia Świątek*  
ul. Białostocka 17, 04-101 Warszawa