

Warszawa, 12 października 2016 r.

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: przetargu zorganizowanego w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę nawierzchni ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Zdrowotnej z przebudową infrastruktury

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 1:

Do dokumentacji dołączone są wyniki obliczeń parametrów oświetlenia dla oprawy ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU-047GR4-042NA-NUS-P00-056, niestety producent przekazał nam informację że tej oprawy nie mają już w ofercie. Bardzo prosimy o informację jaką zamienną oprawę należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć oprawę LED o następujących parametrach:

- korpus + pokrywa – odlew aluminium
- klosz – płaskie szkło, minimum IK08
- szczelność komory optycznej – minimum IP66
- szczelność komory osprzętu – minimum IP66
- barwa ciepła biała 3000-3500 K
- moc całkowita oprawy nie więcej niż 55W
- znamionowy strumień świetlny oprawy nie mniej niż 5500lm
- utrzymanie strumienia świetlnego nie mniej niż L90 przy 100 000h

Ofertę należy przygotować zgodnie ze zmodyfikowaną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembuzów m. st. Warszawy

Mieczysław Golónka