



**BURMISTRZ DZIELNICY REMBERTÓW
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
tel. 22 443 38 00, faks 22 443 37 77

rembertow.sekretariat.burmistrza@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.rembertow.waw.pl

Warszawa, 26 sierpnia 2020 r.

UD-VIII-WZP.271.9.2020

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania zorganizowanego w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie remontu ulicy Szatkowników na odc. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa) na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

czy Zamawiający dopuści zastosowanie prefabrykatów drogowych (krawężniki, oporniki, betonowa kostka brukowa, płyty betonowe, obrzeża) o parametrach niezgodnych z zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23.10.2017r. w zakresie ich wyprodukowania w oparciu o betony na bazie kruszyw kamiennych bazaltowych i nawierzchni z odsłoniętym kruszywem?

Pytanie 2:

czy nawierzchnia zjazdów ma być wykonana z kostki betonowej o powierzchni płukanej?

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

Zamawiający nie przewiduje użycia materiałów odnośnie specyfikacji dla płyt betonowych, krawężników oraz obrzeży betonowych, dla których wymagane jest użycie kruszywa bazaltowego 1-4 mm oraz udział odsłoniętego kruszywa w powierzchni płyt 20-30% (powierzchni płukanej).

Z poważaniem

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Agnieszka Kądejka
Agnieszka Kądejka