

Warszawa, 11 lipca 2019 r.

UD-VIII-WZP.271.11.2019

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania zorganizowanego w trybie „przetargu nieograniczonego” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kotłowni gazowych w 5 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją gazową, instalacją centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz przyłączami wody do 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zadania 1 i 2.

Pytanie 1:

Zwracam się uprzejmie z prośbą o podanie informacji czy posiada Zamawiający Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej dla tych budynków.

Jest to istotne czy w Warunkach technicznych jest zapis kto projektuje i wykonuje przyłącze. Praktykowane jest, że do skrzynki przyłączeniowej projektuje i wykonuje Polska Spółka Gazownictwa. Ma to wpływ na koszt opracowania projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada Warunków technicznych podłączenia do sieci gazowej dla wyszczególnionych w ogłoszeniu budynków. Obowiązek uzyskania warunków należec będzie do projektanta instalacji gazowej. Przyłącza gazowe projektuje i wykonuje Polska Spółka Gazownictwa.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Agnieszka Kadoja