

9. Zestawienie materiałów

Kabel YKXS 5x25	638 m
Kabel YKXS 5x16	66 m
Kabel YAKXS 4x35	7 m
Rura SRS ϕ 110	53 m
Rura DVK ϕ 110	484 m
Rura BE ϕ 50	10 m
Skrzynka ZK/RBK	1 kpl.
Złączka ZG-G25	1 szt.
Przewód ALY25	1 m.
Ogranicznik przepięć BOP 0,44/5	4 szt.
Zacisk SL 11.118	8 szt.
Uchwyty do kabla SO 79.6	3 szt.
głowiczka termokurczliwa 5x16-25	38 szt.
Słup oświetleniowy SAL-80	15 szt.
Wysięgnik „WR-4/1”	15 szt.
Fundament prefabrykowany B-60	15 szt.
Oprawa ELGO ADQUEN OU – 047GR4 - 042NA-NUS - P00-056	15 szt.
Złącze izolacyjne kablowe typu TB-1	15 szt.
Złącze IZK-4-03 do przewodów PE	15 szt.
Wkładka topikowa DO1/E14 2A	15 szt.
Przewód YDY 3x2,5	150 m
Rurka izolacyjna typu Peszel	150 m
Złącze SON wg rys.	1 kpl.
Taśma COT 36	12 m
Klamerka COT 37	8 szt.
Ramka RK-3	8 szt.
Płaskownik FeZn 25x4	10 m
Pręt FeZn ϕ 18	24 m