

Nr uzg. 1921/W/2019 / r.
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W W. ST. WARSZAWIE SPÓŁNA AKCYJNA
Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa
PROJEKT NINIEJSZEJ UZGODNIENIA Z UWAGAMI
Nr 1-Nr 12 WYSZCZEGÓLNIONYMI POD PIECZĄTKĄ

Warszawa, dnia 20.09.2019 r.

SPRAWDZIŁ

KIEROWNIK

SPECJALISTA

Ewa Bandzur

KIEROWNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU PRAC WODOCIĄGOWEJ

Bogdan Korszak

1. Warunkiem dostawy wody jest ~~wybudowanie~~ i przekazanie do eksploatacji MPWiK S.A. przewodu wodociągowego w ul. Kordiana (uzg. 278/W/2017)
2. Budowę niniejszego przewodu należy skoordynować z budową przewodu w ul. Starycharskiej (uzg. 309/W/2017)
3. Uzgodnienie dotyczy tylko przewodu(ów) wodociągowego(ych) ulicznego(ych), osiedlowego(ych) bez przyłączy do budynków i placu budowy.
4. Przed przystąpieniem do budowy należy sprawdzić w terenie rzędna(e) istniejącego(ych) przewodu(ów) wodociągowego(ych) w miejscu(ach) włączenia budowanego(ych) przewodu(ów) i w zależności od tego ewentualnie skorygować spadki oraz usytuowanie uzbrojenia.
5. Przewód wodociągowy należy realizować w terenie o uregulowanym stanie prawnym
6. Przed przekazaniem przewodu(ów) wodociągowego(ych) do eksploatacji należy doprowadzić teren do projektowanej niwelety.
7. Przewód wodociągowy należy zakończyć hydrantem za ostatnim połączeniem wodociągowym.
8. Połączenia kamierzowe wykonać na śruby ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
9. Montaż trójnika(ów) na projektowanym(ych) przewodzie(ach) wodociągowym(ych) należy wykonać po jego(ich) wytyczeniu w terenie przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych.
10. Za zestawienie materiałów odpowiada Jednostka Projektowa
11. Przewód wodociągowy należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm.
12. Uzgodnienie ważne 3 lata