

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Inwestycje Sieciowe SN i nN

Nr rejestru NI-N/ 1365 / 2019

Niniejszy egzemplarz projektu w zakresie urządzeń sieciowych został uzgodniony z uwagami.

Sprawdzono pod względem zgodności z technicznymi warunkami usunięcia kolizji

1. Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić w Urzędzie Dzielnicy zamiar przebudowy sieci elektroenergetycznej lub uzyskać pozwolenie na budowę.
2. Prace powinna wykonać firma posiadająca uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych potwierdzone przez innogy STOEN Operator Sp. z o.o.
3. **Realizacja prac w terenie pod nadzorem Inspektora NI-N (Realizacja Inwestycji Sieciowych). Zlecenie nadzoru należy kierować do BackOffice w ND-I (Przyłączenia i Obsługa) ul. Rudzka 18, 1p.**
4. Kable układać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYM nr WT-2002/STOEN-02 wydanymi przez STOEN.
5. Kable przed zasypaniem zgłosić do wstępnego odbioru technicznego w Wydziale Realizacji Inwestycji Sieciowych (NI-N) ul. Rudzka 18.
6. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną wraz z wykazem współrzędnych zinwentaryzowanych kabli i urządzeń oraz odpowiednie dokumenty formalno prawne.
7. Uzgodnienie dotyczy urządzeń innogy STOEN Operator Sp. z o.o.
8. **Przyłączenie wybudowanych elementów sieci elektroenergetycznej nastąpi po :**
 - uzyskaniu wszelkich decyzji i uzgodnień związanych z usunięciem kolizji na innogy Stoen Operator Sp z o.o.
 - zawarciu umowy o usunięcie kolizji (Przyłączenia - Klienci Biznesowi, Rudzka 18)
9. **Uzgodnienie części prawnej dokumentacji na podstawie aktualnego PZT i dokumentów formalno-prawnych.**

Uzgodnienie ważne do dnia 18.11.2020

Niniejszy egzemplarz projektu podlega przedstawieniu na komisję odbiorczą urządzeń sieciowych

Warszawa, dnia 18.11.2019

UWAGA: Przed rozpoczęciem robót ponownie potwierdzić aktualność inwentaryzacji w Dokumentacja Techniczna Sieci.

KIEROWNIK
Biura Projektowego


Wojciech Faliński